Сведения об усредненной за квартал резервируемой максимальной мощности ООО "ПСК "ТрансЭнерго"

Год	Отчётный период	Тарифный уровень напряжения	В отношении потребителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт в рамках границ балансовой принадлежности		
			Максимальная мощность, * мВт	Мощность, использованная для определения обязательств потребителей услуг, ** мВт	Резервируемая максимальная мощность, *** мВт (п.4 - п.5)
1	2	3	4	5	6
2018 г.	3-й квартал	ВН	2,18	1,4044	0,7756
		СН-1	0	0	0
		СН-2	0	0	0
		НН	0	0	0

* - Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении

** - Средне арифметические значения из максимальных в каждые рабочие сутки фактических почасовых объемов потребления электрической энергии (суммарно по всем точкам поставки, относящихся к потребителям более 670 кВт) в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки

*** - В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации

Инженер-энергетик_____Боронов Д.А.

Расчёт фактически использованной и резервируемой мощности энергопринимающих устройств потребителей с мощностью не менее 670 кВт, присоединенных к электрическим сетям ООО "ПСК "ТрансЭнерго" на 2018 гож, в отношении каждой точки присоединения																	
№ п/п	**Наименование потребителей электроэнергии**	**Максимальная мощность, мВт**			**Мощность, использованная для определения обязательств потребителей услуг, мВт**												
					1-й квартал			**2-й квартал**			**3-й квартал**			**4-й квартал**			
		ВН	**СН1**	**СН2**	**ВН**	**СН1**	**СН2**	**ВН**	**СН1**	**СН2**	**ВН**	**СН1**	**СН2**	**ВН**	**СН1**	**СН2**	
1.1	ООО "Павловоэнерго"	0,9			0,27			0,25			0,2578			0			
1.2	ООО НПО "Мехинструмент"	1,28			1,57			1,485			1,1466			0			
Итого:		2,18	0	0	1,84	0	0	1,735	0	0	1,4044	0	0	0	0	0	